



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПИСАНИЕ**

«26» апреля 2018 г.

№ 1484 -Р-ПЛ-А/1.7 -27

Пятигорск

16 час.00 мин.

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1 «Василёк»
ИНН 2632056185**

Выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 1 «Василёк».

Предписание составлено Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Кавказское управление).

Лицо проводившее проверку Чонаева Елена Викторовна – государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения Кавказского управления от 21.03.2018 № 1484-Р-ПЛ-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Д.П. Заварзиным в присутствии Бобкиной Татьяны Николаевны – заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк», Григоренко Любови Васильевны – заведующего хозяйством Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк» выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ	Срок устранения нарушения

		требования которого нарушено или (и) не соблюдено	
1	2	3	4
1.	Однолинейная схема электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования не утверждена ответственным за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.1.5.18	26.07.2018
2.	Отсутствует график осмотра заземляющих устройств	ПТЭЭП п.2.7.9	26.07.2018
3.	Отсутствуют перечень средств защиты	ИПиСЗпр ложение №1 п.1.2.3, 1.3.9	26.07.2018
4.	Отсутствует распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет, хранение и проверку электротехнических средств.	ИПиСЗ приложен ие № 1 п.1.4.3	26.07.2018
5.	График очистки, осмотра и ремонта сети электрического освещения составлен не в полном объеме	ПТЭЭП п.2.12.12	26.07.2018
6.	Не указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохранителях присоединений ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03).	ПТЭЭП п.2.2.20	26.07.2018
7.	Отсутствует в ВРУ-0,4 кВ запас калиброванных плавких вставок ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03).	ПТЭЭП п.2.2.16	26.07.2018
8.	На лицевых сторонах дверей ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03) не выполнены надписи, указывающие их диспетчерское наименование	ПТЭЭП п.2.2.20, ПУЭ п.1.1.28	26.07.2018
9.	Оборудование ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03) не очищено от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17	26.07.2018
10.	Не указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохранителях присоединений ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03)	ПТЭЭП п.2.2.20	26.07.2018
11.	Отсутствует в ВРУ-0,4 кВ, РЩ (группа 03) запас калиброванных плавких вставок.	ПТЭЭП п.2.2.16	26.07.2018
12.	Отсутствуют крышки в коробах, служащих защитой от механических повреждений, проложенных в них проводов и кабелей (кухня).	ПУЭ п.2.1.10	26.07.2018

О выполнении предписания сообщить по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная 1б, на имя заместителя начальника межрегионального отдела энергетического надзора Кавказского управления П.А. Белякова по т/ф.(88793) 343459 или Email kavkaz@gosnadzor.ru до 26.07.2018.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
государственный инспектор
межрегионального отдела
энергетического надзора



Е.В.Чонаева

С предписанием проверки ознакомлена Бобкина Татьяна Николаевна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 «Василёк»

26.04.2018

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)